

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αναλύσεις εδάφους, φύλλων, υδάτων,
λιπασμάτων και αγροτικών προϊόντων
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5 Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ

Τηλέφωνο: 23210/45909
Fax: 23210/45922
Κινητό: 6932/963042

A.E.Y.A.H.

Αρ. Πρωτ. 591
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 22-5-2018



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστοπ.: 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000
Αρ. Πιστοπ. 789/Δ/2008
ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΟ ANALYTICER

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Επίθετο: A.E.Y.A.H.
Όνομα: ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Δ/ση: ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Τηλέφωνο: 23250/28247
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.: ΣΕΡΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος: 10
Ημερ. Δειγμ/ψίας: 17/5/2018
Ημερ. Έκδοσης Αποτ.: 21/5/2018
Τοποθεσία: ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Χρήση: ΠΟΣΙΜΟ
Προέλευση: ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Υπεύθ. δειγματοληψίας: ΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

	*Α.Π.Σ. (ppm)		*Α.Π.Σ. (ppm)
pH: 7,62	6,5-8,5	(Cl) Χλώριο:	250
Ειδ.ηλεκτρ.αγωγιμ. (μS/cm): 605,00	2500	(SO ₄) Θειικά:	250
Θολότητα (FNU): 0,65	—	(CO ₃) Ανθρακικά:	—
Enterococci (cfu/100ml): 0,00	0	(HCO ₃) Διττανθρακικά:	—
Χρώμα (mg/l Pt) <0,5	0.Α.1,5	(NO ₃) Νιτρικά:	60,00 50
(Μετρημένο, mg/l):		(Cu) Χαλκός:	2,00
Ολικά Στερεά, mg/l:	1500	(Fe) Σίδηρος:	0,05 0,200
Αιωρούμενα στερεά mg/l:	Απουσία	(As) Αρσενικό (μg/lit.):	1,50 10,00
		(Mn) Μαγγάνιο:	0,00 0,05
(Ca) Ασβέστιο:	**100	(NH ₄) Αμμωνιακά:	0,00 0,50
(Mg) Μαγνήσιο:	50	(NO ₂) Νιτρώδη:	0,53 0,50
(K) Κάλιο:	12	(P) Φώσφορος:	2,18
(Na) Νάτριο:	200	Θερμοκρασία °C:	25
(B) Βόριο	1,0	Υπολειμματικό Χλώριο:	0,20 0,20

Οσμή, Γεύση: Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.

ΣΧΟΛΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Κολοβακτηρίδια /100ml (37°C -48h): - 0,0 - standard E.E. για πόσιμο νερό < 1/100ml.

Κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης -E. coli (44°C-24h): ΑΡΝΗΤΙΚΟ.

O.M.X. /ml νερού (37°C-48h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό --- απκ. /ml.

O.M.X. /ml νερού (22°C-72h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό --- απκ. /ml.

*(Α.Π.Σ.) Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση

** Ενδεικτικό επίπεδο

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΧΛΟΡΙΑ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5, ΣΕΡΡΕΣ - ΤΚ 62124
ΤΗΛ. 23210 45909 - ΚΙΝ: 693 296 3042
Α.Φ.Μ.: 800811413 - Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ