

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αναλύσεις εδάφους, φύλλων, υδάτων,
λιπασμάτων και αγροτικών προϊόντων
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5 Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ

Τηλέφωνο: 23210/45909

Fax: 23210/45922

Κινητό: 6932/963042

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 527

ΕΛΗΦΘΗ 22/5/2019



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστοπ.: 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000

Αρ. Πιστοπ. 789/Δ/2008

ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΟ ANALYTICER

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Επίθετο: **Δ.Ε.Υ.Α.Η.**
Όνομα: **ΗΡΑΚΛΕΙΑ**
Δ/ση: **ΗΡΑΚΛΕΙΑ**
Τηλέφωνο: **23250/28247**
Πόλη: **ΗΡΑΚΛΕΙΑ**
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.: **ΣΕΡΡΕΣ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος: **7**
Ημερ. Δειγμ/ψίας: **16/5/2019**
Ημερ. Εκδοσης Αποτ.: **21/5/2019**
Τοποθεσία: **ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΪ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ**
Χρήση: **ΠΟΣΙΜΟ**
Προέλευση: **ΓΕΩΤΡΗΣΗ**
Υπέυθ. δειγματοληψίας: **ΑΣΟΥΧΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

	*Α.Π.Σ. (ppm)		*Α.Π.Σ. (ppm)
pH: 7,97	6,5-8,5	(Cl) Χλώριο:	250
Ειδ.ηλεκτρ.αγωγιμ. (μS/cm): 425,00	2500	(SO ₄) Θειικά:	250
Θολότητα (FNU): 0,73	0.Α.0,02	(CO ₃) Ανθρακικά:	---
Enterococci (cfu/100ml): 0,00	0	(HCO ₃) Διττανθρακικά:	---
Χρώμα (mg/l Pt) <5,0	0.Α.1,5	(NO ₃) Νιτρικά:	3,85 50
(Μετρημένο, mg/l):		(Cu) Χαλκός:	2,00
Ολικά Στερεά, mg/l:	1500	(Fe) Σίδηρος:	0,200
Αιωρούμενα στερεά mg/l:	Απουσία	(As) Αρσενικό (μg/lit.):	10,00
		(Mn) Μαγγάνιο:	0,05
(Ca) Ασβέστιο:	**100	(NH ₄) Αμμωνιακά:	0,00 0,50
(Mg) Μαγνήσιο:	50	(NO ₂) Νιτρώδη:	0,00 0,50
(K) Κάλιο:	12	(P) Φώσφορος:	2,18
(Na) Νάτριο:	200	Θερμοκρασία °C:	20,50 25
(B) Βόριο	1,0	Υπολειμματικό Χλώριο:	0,20 0,20

Οσμή, Γεύση: Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.

ΣΧΟΛΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η χημική ανάλυση έδειξε ότι: Το νερό, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν μετρηθεί, είναι εντός των ορίων που ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α.Υ2/2600/2001- ΦΕΚ-892Β'11-07-2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Κολοβακτηρίδια /100ml (37°C -48h): - 0,0 - standard E.E. για πόσιμο νερό < 1/100ml.

Κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης -E. coli (44°C-24h): ΑΡΝΗΤΙΚΟ.

O.M.X. /ml νερού (37°C-48h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό --- απκ. /ml.

O.M.X. /ml νερού (22°C-72h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό --- απκ. /ml.

*(Α.Π.Σ.) Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση

** Ενδεικτικό επίπεδο

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΤ.Κ.Ε.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΧΛΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5/ ΣΕΡΡΕΣ - ΤΚ 62124
ΤΗΛ. 23210 45909. ΚΙΝ: 693 296 3042
Α.Φ.Μ.: 800814413 - Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ